

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Камчатскому краю

ул. Ленинградская, 25, г. Петропавловск-Камчатский, 683003 пр. 42-39-04, fax 42-10-84 mail: emercom@kamfire.iks.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО Г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТКОМУ

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский ул. Вулканная, 47 Тел. 307-320

ПРЕДПИСАНИЕ № 341\1\72
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования работников культуры «Камчатский учебно-методический центр»

во исполнение распоряжения ВрИО начальника УНД Главного управления МЧС России по Камчатскому краю майора внутренней службы Гусева Дмитрия Юрьевича, № 341 от 09 августа 2013 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период «20» августа 2013 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.

«21» августа 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.

проведена проверка Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитан внутренней службы Сосновских Игорь Олегович, Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Тимошенко Дарья Игоревна помещений и территории КГБОУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр»

совместно с директором КГБОУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» Галянт Е.В., Цой М.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<u>341\1\72</u>	Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовой, выполнены с пределом огнестойкости менее EI	(ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регули-	<u>01.06.2014г.</u>	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	30. (дверь выполнена из деревянных конструкций, с обеих сторон обшита листовым металлом, дверная коробка выполнена из древесины).	рований», СНиП 21-01-97* п. 7.4, МДС 21-1.98 п. 4.1).		
<u>341\1\72</u>	В техническом помещении теплового узла допущено хранение посторонних предметов.	(Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23).	01.10.2013г.	
<u>341\1\72</u>	В помещениях учебных классов допущено использование, удлинителей для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.	(Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 42 «3»).	01.06.2014г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного

фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
И.О. Сосновских

" 21 " августа 2013 г.

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Д.И. Тимошенко

" 21 " августа 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Сосновских
(подпись)

" 21 " августа 2013 г.



Тимошенко
(подпись)

директор Сосновских В.В.
(должность, фамилия, инициалы)